

documenten

nat maken

persoonlijke  
beschermings-  
middelen

### Vereiste documenten

#### “Eenvoudige handelingen”:

- Asbestmelding aan de plaatselijke directie TWW (Fod WASO)
- Register van blootstelling voor de werknemers
- Medisch toezicht voor de werknemers
- Werkvergunning voor alle werkzaamheden (zie procedure 10: “Werken met derden”)
- Risicoanalyse asbest opmaken
- Werkplan opstellen
- Voorafgaand advies preventieadviseur en preventieadviseur arbeidsarts
- Alle asbestwerkzaamheden dienen voorgelegd te worden op het bevoegd comité (basiscomité / tussencomité)

### Preventiemaatregelen

#### eenvoudige handelingen:

- Asbesthoudend materiaal natmaken
- Asbestconcentratie-metingen laten uitvoeren door een erkend laboratorium. Het asbestgehalte in de lucht mag niet hoger zijn dan 0,01 vezel per cm<sup>3</sup>
- Enkel werknemers die een opleiding “Asbest, eenvoudige handelingen” hebben gevolgd, mogen de opdrachten uitvoeren.

#### Het correct dragen van de juiste PBM's is een noodzaak

- Wegwerpoverall  
Categorie III (Chemische),  
Type 5
- Veiligheidsschoenen S3
- Snijbestendige  
werkhandschoenen
- Veiligheidsbril
- Stofmasker FFP3



Meer informatie: zie procedure 19  
(<http://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie>)

#### GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is het officieel onderwijs dat georganiseerd wordt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Het GO! wordt op drie niveaus bestuurd: de school (lokaal niveau), de scholengroep (tussenniveau) en de Raad GO! (centraal niveau). De 26 scholengroepen besturen elk een groep van GO! scholen en instellingen in een welbepaalde regio.

#### In deze reeks:

- Verwijderen van asbest, eenvoudige handelingen,
- Welke PBM's bij verwijdering asbest,
- Een golfplaat in asbest verwijderen,
- Asbestcalamiteit op een veilige manier opruimen.

**Uitgave** van de Gemeenschappelijke preventiedienst van het GO! in samenwerking met het vormingsfonds voor GO! MVD-personeelsleden en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Cohezio.

**Meer info:** [preventie@g-o.be](mailto:preventie@g-o.be)  
of contacteer de preventieadviseur van uw scholengroep.



## Verwijderen van ASBEST

eenvoudige handelingen

**GO!** onderwijs van de  
Vlaamse Gemeenschap



**Eenvoudige handelingen zijn methodes van verwijdering van asbest of asbesthoudend materiaal, waarbij het risico op vrijkomen van asbest in alle gevallen zo beperkt is dat de concentratie van 0,01 vezels per cm<sup>3</sup> niet wordt overschreden.**

### Doelstelling?

Bepalen welke handelingen en werkzaamheden aan asbest mogen uitgevoerd worden door interne personeelsleden. Specifiek opgeleide MVD-personeelsleden binnen GO!-onderwijsinstellingen kunnen asbesthoudende materialen op het schooldomein verwijderen volgens de voorwaarden bepaald in procedure 19 van de Gemeenschappelijke preventiedienst (pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie).

### Soorten handelingen en werkzaamheden?



#### Sporadische handelingen

Sporadische handelingen met geringe intensiteit en waar de kans op vezelvrijstelling onbestaande is, zijn toegelaten:

- Reinigen van een asbestvensterbank met een vochtige doek
- Afnemen en verplaatsen van een asbestschoolbord
- Verpakken en afvoeren van niet beschadigde en losliggende asbestleien
- Afvoeren van een losstaande asbestbloembak
- Omhullen van niet beschadigde isolatie van verwarmingsbuizen
- Verven van een niet beschadigde brandwerende plaat
- Opvullen van een opening met silicone

### Herstel- en onderhoudswerken

Enkel na risicoanalyse door de preventieadviseur kan bepaald worden of herstel- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitgevoerd worden:

- Maken van doorvoeropeningen in een asbestwand
- Vastschroeven van toebehoren op een asbestwand
- Onderhoud en herstel van een verwarmingsketel met asbestdichtingen
- Dichten van lekken aan een asbestdak

### Eenvoudige handelingen

Enkel na risicoanalyse door de preventieadviseur kan bepaald worden of eenvoudige handelingen mogen uitgevoerd worden:

- Verwijderen/demontage van asbestplafondplaten,
- Verwijderen/demontage van asbestgolfplaten en -leien zonder het materiaal te breken en beperkt tot gebouwen / bijgebouwen / garages / afdaken met één bouwlaag,
- Verwijderen/demontage van asbestcementplaten (glasal / menuiserite),
- Wegnemen beperkte hoeveelheid textiel die vooraf verzadigd kan worden met fixatievloeistof.
- Verwijderen van hechtgebonden toepassingen aan ramen en deuren.

### Voorwaarden

- Zie procedure 19: "Asbest: eenvoudige handelingen".
- De nodige documenten ter beschikking stellen.
- Het nemen van de vereiste preventiemaatregelen.
- Het correcte dragen van de juiste PBM's.
- Het asbesthoudende materiaal mag niet breken.
- Er mogen geen leerlingen noch derden aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden.



### Niet toegelaten werkzaamheden voor intern (MVD-)personeel van de school/scholengroep:

- Afbraak van hechtgebonden asbest dat zwaar beschadigd is.
- Asbestgolfplaten en -leien waarbij een risicoanalyse werken op hoogte noodzakelijk is.
- Verwijderen van asbesthoudende vloerbekleding (linoleum, ...)
- De techniek van couveusezakmethode en de hermetische afgesloten zone.
- Afbraak van losgebonden asbest

Voor deze werken dient men beroep te doen op een erkende asbestverwijderaar of een aannemer die voor de uitvoerende werknemers minimaal beschikt over een actueel attest van 'eenvoudige handelingen (8u)'. Dit attest dient men op te vragen bij de aannemer zelf en dient steeds beschikbaar te zijn, uiterlijk voor de aanvang van de werkzaamheden.

