

# Procedure 07

Inschakelen van hoogspanning

## Inhoudsopgave

---

1.	Definitie	3
2.	Doel	3
3.	Wetgeving	3
4.	Verantwoordelijkheden en bevoegdheden	3
5.	Toepassingsgebied	3
6.	Middelen	3
7.	Referenties	3
8.	Werkwijze	4
9.	Bijlagen	4

## 1. Definitie

---

Inschakelen van hoogspanning = na uitval van de HS-vermogenschakelaar in de HS-cabine.

Het uitschakelen van de hoogspanning valt niet onder deze procedure.

## 2. Doel

---

Veilig inschakelen van het hoogspanningsgedeelte (HS-vermogenschakelaar).

Preventiemaatregelen treffen ter bescherming van de personen die deze taak in opdracht van de werkgever dienen uit te voeren.

## 3. Wetgeving

---

- Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
- Algemeen Reglement voor de Arbeidsveiligheid (ARAB)
- Codex over het Welzijn op het werk
- Codex, boek III, titel 2: Elektrische installaties
- AREI: BOEK 1. Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning  
Deel 9. Algemene voorschriften door personen na te leven
  - Hoofdstuk 9.1. Plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater
  - Hoofdstuk 9.2. Toekenning van de codificatie BA4/BA5
  - Hoofdstuk 9.3. Werken aan elektrische installaties
  - Hoofdstuk 9.4. Signalisatieborden
  - Hoofdstuk 9.5. Verbodsbepalingen

## 4. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

---

Handelingen ten gevolge van deze procedure mogen enkel uitgevoerd worden door een gespecialiseerde firma (BA4/BA5).

Interne personeelsleden zijn hiervoor niet bevoegd en mogen bijgevolg deze handelingen niet uitvoeren.

## 5. Toepassingsgebied

---

Deze procedure is van toepassing op alle hoogspanningscabines die in het beheer zijn van de scholengroep.

## 6. Middelen

---

Opgemaakte procedures/richtlijnen, voor het uitvoeren van de handelingen beschreven in deze procedure, uitvoeren volgens goed vakmanschap.

## 7. Referenties

---

- <https://pro.g-o.be/gezondheid-en-preventie>
- <https://www.volta-org.be>

## 8. Werkwijze

---

### 8.1 Beleid

De directie van de onderwijsinstelling ziet toe dat de vigerende wetten worden nageleefd en dat de in de wet voorziene instructies gegeven worden.

### 8.2 Controle

De omgeving rondom de HS-cabine wordt afgebakend zodat deze niet meer toegankelijk is voor onbevoegden.

Na de werkzaamheden zal de verantwoordelijke van de school samen met de bevoegde persoon de HS-cabine afsluiten.

### 8.3 Registratie van controle / acties

De asbestinventaris laten ondertekenen door de bevoegde persoon die de handelingen beschreven in deze procedure zal uitvoeren.

Een afschrift bewaren in het digitaal preventieregister onder rubriek C5.

### 8.4 Overleg

Deze procedure kan toegelicht en besproken worden met en door de interne preventiedienst.

Deze procedure kan besproken worden op het bevoegde comité (BC/TC), het college van directeurs, de Raad van Bestuur en de personeelsvergadering.

## 9. Bijlagen

---

/