

## Aankondiging keuring

### **Branddetectie:**

- Tijdens de controle dient iemand aanwezig te zijn met kennis van de brandcentrale. Deze persoon legt voorafgaand aan de keuring kort de conceptuele werking van de installatie uit (vb. stil alarm, tijdsvertraging, ...). Tijdens de rondgang door onze keurder staat deze persoon in voor het resetten van de centrale.
- Er wordt eveneens kort overlopen waar overal detectoren en drukknoppen zijn geplaatst, liefst via een grondplan van het gebouw.
- De branddetectoren moeten bereikbaar zijn.
- Eventuele doormelding naar verdere instanties (brandweer!) dienen uitgeschakeld te worden tijdens moment van keuring.
- Indien geen persoon zoals hoger omschreven aanwezig is, kan de controle niet worden uitgevoerd en zal een nutteloze verplaatsing worden aangerekend.

### **Noodverlichting**

- Tijdens de controle dient iemand aanwezig te zijn met kennis van de elektrische installatie.
- Deze persoon staat in voor de inlichting naar gebruikers van het gebouw dat de spanning gedurende ca 1h zal afgeschakeld worden – dit mogelijk per compartimenten.
- Deze persoon toont de keurder in welke elektrische verdeelborden de verlichtingskringen kunnen worden afgeschakeld opdat de noodverlichting getest kan worden.
- Indien geen persoon zoals hoger omschreven aanwezig is, kan de controle niet worden uitgevoerd en zal een nutteloze verplaatsing worden aangerekend.

### **Laagspanning**

- Tijdens de controle dient iemand aanwezig te zijn met kennis van de elektrische installatie.
- Er wordt met deze persoon overlegd of de spanning al dan niet mag worden afgeschakeld.
- Indien wel, wordt de spanning door deze persoon afgeschakeld.
- Deze persoon voorziet de elektrische schema's of lijsten met kringen per verdeelbord (mogelijk aanwezig in verdeelborden).
- Deze persoon voorziet het plan met uitwendige invloeden.
- Deze persoon voorziet het indienststellingsverslag van de elektrische installatie & de 2 laatste keuringsverslagen (indien van toepassing).

- Deze persoon is verantwoordelijk voor het aantonen van de elektrische verdeelborden en het eventueel demonteren van afschermingen op vraag van de keurder.
- Indien geen persoon zoals hoger omschreven aanwezig is, kan de controle niet worden uitgevoerd en zal een nutteloze verplaatsing worden aangerekend.

### ***Hoogspanning***

- Er dient iemand onze keurder te begeleiden tijdens het bezoek aan de hoogspanningscabine.
- Deze persoon voorziet het elektrische schema's (mogelijk aanwezig in cabine).
- Deze persoon voorziet het indienststellingsverslag van de elektrische installatie & de 2 laatste keuringsverslagen (indien van toepassing) (mogelijk in cabine).
- Indien geen persoon zoals hoger omschreven aanwezig is, kan de controle niet worden uitgevoerd en zal een nutteloze verplaatsing worden aangerekend.