

Eindejaarsversieringen in een onderwijsinstelling

De eindejaarsperiode komt dichterbij en waarschijnlijk ben je al gestart met de voorbereidingen voor deze feestelijke dagen. Versiering om je school, CLB, internaat of voorziening weer gezellig en feestelijk aan te kleden voor deze drukke periode hoort daarbij. Gebruik van brandgevaarlijke versiering in combinatie met een volle ruimte kan tot catastrofes leiden. Daarom vragen we uw extra aandacht voor de brandveiligheid in deze dagen.

Gelieve de tips ter voorkoming van brand bij gebruik van versieringen dan ook even te lezen en toe te passen.

Meer informatie: www.g-o.be/preventie

Alvast bedankt!

Wat	Onderwerp	Ja, wel doen	VERBODEN
Algemeen	Vluchtroutes, in- en uitgangen, looproutes en nooduitgangen.	Vrijhouden van obstakels (in het gebouw maar ook buiten!).	Barricaderen, blokkeren, versmallen door materialen ervoor te plaatsen.
	Blusmiddelen	Vrij toegankelijk houden.	
	Elektriciteit	Voorkom overbelasting van het elektriciteitsnet. Werken op 24-volt heeft de voorkeur. Haspels volledig uitrollen.	Te veel apparaten op één kring, overbelasting (stekkerdoos op stekkerdoos op ...).
	Plaatsen	Gebruik een stevige ladder/stelling bij het ophangen van versiering; werk met min. 2 personen. Zie ook opleiding werken op hoogte.	Tafels en stoelen gebruiken om versiering op te hangen (valgevaar).

Wat	Onderwerp	Ja, wel doen	VERBODEN
Kerstboom	Soort	Kunstboom geniet de voorkeur; natuurlijke kerstboom: met wortels (wortels nat houden!) en de natuurlijke boom behandelen met een brandvertragende spray.	Natuurlijke boom zonder wortels (droogt uit = brandgevaar); losse kersttakken (brandverspreiding).
	Plaats	In een hoek, stevig in een houder of emmer.	NIET in loop- en vluchtroutes, (nood)uitgangen, bij verlichtingsarmaturen, voor blusmiddelen, meterkasten, andere schakel- of bedieningspanelen. Te dicht bij gordijnen, brandbestrijdingsmiddelen, in trappenhal.
	Spuitsneeuw	-	Niet toegelaten
Versiering	Soort	Gebruik brandvertragende of moeilijk brandbare versiering (zie verpakking materiaal); kies voor onbreekbare kerstballen. Gebruik kaarsen op batterijen.	Kersttakken, droogbloemen, doeken, touwen zijn niet toegestaan (= brandbaar); Echte kaarsen niet toegelaten.
	Plaats	Plafondversiering ruim (2 meter) boven de tafels, ruime afstand tussen verlichting en versiering onderling.	Te veel versiering; te dicht op elkaar. Niet bij vluchtroutes en veiligheidsverlichting (pictogrammen). Geen materialen op vluchtdeuren.
	Verankeren	Versiering ophangen met behulp van ijzerdraad.	Geen ijzerdraad gebruiken bij elektrische kabels.

Wat	Onderwerp	Ja, wel doen	VERBODEN
Kerstmarkt	Implementeer procedures	PRO_13_organiseren van intramuros- en naschoolse activiteiten (https://pro.g-o.be/themas/preventie/procedures/); nood- en evacuatieprocedure. Procedure tijdig opstarten.	
	Voeding	Respecteer de voedselveiligheidsprocedures.	
	Gebruik van gasflessen	Ontspanner opschroeven (controleer max. houdbaarheid); controleer flexibele gasleidingen + dichtheid koppelingen; opslag= rechtopstaand en cilinder verankeren; respecteer veiligheidsafstand.	Roken in de buurt van gasflessen; opslag in de kelder. Gebruik in gebouw niet toegelaten.
	Gebruik van (elektrische + gas-) vuurtjes/ovens	Zie 'Elektriciteit'; respecteer veiligheidsafstanden. Gebruik inductie.	Koken in de klassen; onveilige toestellen; overbelasting elektrische installatie.
	Groepsgrootte	Voldoende ruimte om i.g.v. nood, veilig weg te kunnen;	Te veel personen in één ruimte; onvoldoende vluchtmogelijkheden.
	Vuurkorven	-	Gebruik niet toegestaan.
Elektriciteit	Algemeen	Goedgekeurd; CEBEC-keurmerk; laag energieverbruik (LED-verlichting); aansluiten op geaard stopcontact met pen-aarding, controleren op defecten.	Kapotte materialen, blootliggende draden,... (elektrocutede gevaar), duostekkers; stopcontacten overbelasten.
Snoeren	Voorkomen struikelgevaar	Uit loop- en gangpaden houden, samenbinden met strips, vastkleven, gebruik maken van kabelbrug/mat.	
Haspels	Overbelasting voorkomen	Snoeren samenbinden m.b.v. snelbinder. Haspels volledig afrollen.	Opgerold laten, verlengkabels koppelen; snoeren los langs looproute.

Wat	Onderwerp	Ja, wel doen	VERBODEN
Elektriciteit & Kerstverlichting	Lampen, snoeren, stekkers	Controleer op defecten vooraleer ze worden opgehangen; aanrakingsveilig (transformator 1); respecteer het vermogen van de lamp (een lamp van 40W kan niet in een fitting van 25W); Bij het verlaten van de klas, stekker uit stopcontact. 24 volt geniet de voorkeur.	Lampjes afdekken (= brandgevaar)
	Buitenverlichting	Waterdicht materiaal (zie verpakking); de beschermingsgraad tegen water aangeduid door "IPXX"; min. IPX3 (of IP43), bij voorkeur: IPX4 (of IP44) of zelfs IPX5 (of IP45). Dubbel geïsoleerde snoeren (picto: ); CEBEC-keurmerk; langs gevels; buiten aanrijroutes hulpdiensten.	
	Schade of lamp vervangen?	Trek steeds de stekker uit het stopcontact om een lamp te vervangen en controleer de handleiding.	

1 Een transformator zal de netspanning (220 volt) omvormen naar een lager voltage (24 volt).